



ZGW  
02.02.2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

Człuchów, dnia 27.01.2015 r.

SE.II.4714.42.2015.IR

URZĄD GMINY  
w Przechlewie

02 LUT. 2015

Wpłynęło dnia 10/II/2015

L. dz. .... podpis .....

### OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągów znajdujących się na terenie  
Gminy Przechlewo za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągów znajdujących się na terenie **Gminy Przechlewo**, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

Lp.	Nazwa wodociągu (miejscowości zaopatrywane)	Nr protokołu	Data poboru	Miejsce poboru
1	Wodociąg Dobrzyń (Dobrzyń)	293/2014	31-03-2014	Biuro fermy
		223/2014	18-11-2014	Budynek mieszkalny
2	Wodociąg Garbek (Garbek)	290/2014	31-03-2014	Budynek mieszkalny
		638/2014	07-07-2014	Budynek mieszkalny
		690/2014	15-07-2014	Budynek mieszkalny
		864/2014	01-09-2014	Budynek mieszkalny
3	Wodociąg Imielno (Imielno)	291/2014	31-03-2014	Budynek mieszkalny
		329/2014	08-04-2014	Budynek mieszkalny
		639/2014	07-07-2014	SUW
		689/2014	15-07-2014	SUW
4	Wodociąg Lisewo (Lisewo, Szczytno)	85/2014	29.01.2014	Budynek mieszkalny
		368/2014	15.04.2014	Budynek mieszkalny
		581/2014	23.06.2014	Budynek mieszkalny
		1037/2014	05.08.2014	Budynek mieszkalny
		1197/2014	08.12.2014	Budynek mieszkalny
5	Wodociąg Nowa Wieś (Nowa Wieś, Miroszewo, Przechlewo)	289/2014	31-03-2014	Budynek mieszkalny
		637/2015	07-07-2014	Sklep

6	Wodociąg Płaszczycza (Płaszczycza)	84/2014	29-01-2014	Budynek mieszkalny (sołtys)
		371/2014	15-04-2014	Biuro fermy
		626/2014	01-07-2014	Budynek mieszkalny (sołtys)
		663/2014	09-07-2014	Budynek mieszkalny (sołtys)
		1038/2014	05-08-2014	Biuro fermy
		1128/2014	18-11-2014	Budynek mieszkalny (sołtys)
		1162/2014	25-11-2014	SUW
7	Wodociąg Pakotulsko (Pakotulsko)	88/2014	29.01.2014	Zlewnia mleka
		730/2014	23.07.2014	Sklep
8	Wodociąg Pawłówko (Pawłówko)	292/2014	31-03-2014	Biuro fermy
		729/2014	23-07-2014	Sklep
9	Wodociąg Przechlewo (Przechlewo, Dąbrowa, Zdrójki)	82/2014	29-01-2014	Ubojnia Drobiu
		366/20154	15-04-2014	Urząd Gminy
		715/2014	21-07-2014	Posterunek Policji
		1274/2014	23-09-2014	Urząd Gminy
		1192/2014	08-12-2014	Dąbrowa Człuchowska - sklep
10	Wodociąg Przechlewo ZM (Przechlewo ZM)	86/2014	29-01-2014	Stołówka
		370/2014	15-04-2014	Portiernia
		716/2014	21-07-2014	Stołówka
		1275/2014	23-09-2014	Portiernia
		1130/2014	18-11-2014	Stołówka
11	Wodociąg Sapolno (Sapolno, Sapolno Wybudowanie)	288/2014	31-03-2014	Szkoła
		636/2014	07-07-2014	Sklep
		691/2014	15-07-2014	Sklep
		865/2014	01-09-2014	Budynek mieszkalny
		866/2014	01-09-2014	Budynek mieszkalny
		867/2014	01-09-2014	Hydrofornia
		1273/2014	23-09-2014	Szkoła

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r., pobrał 45 prób wody z punktów kontrolnych u odbiorców i w oparciu o podjęte oraz przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody:

### informuje, że:

- Producentami** wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Przechlewo są:
  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo (wodociągi: Garbek, Imielno, Nowa Wieś, Przechlewo, Sapolno);
  - Poldanor S.A. Przechlewo, ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo (wodociągi: Dobrzyń, Płaszczycza, Pawłówko);
  - PPU „ROLPEX” Szczytno, 77-320 Szczytno (wodociągi: Lisewo, Zawada);
  - Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „AUTO-DELTA” W. Klin Lipczynek, 77-320 Przechlewo (wodociąg Lipczynek OW);
  - PPHU „ROLPAKO” Sp. z o.o. Pakotulsko, 77-320 Przechlewo (wodociąg Pakotulsko);
  - Prime-Food Sp. z o.o. w Przechlewie, ul. Młyńska 43b, 77-320 Przechlewo (wodociąg Przechlewo ZM)
- Produkcja** wody do spożycia na terenie Gminy Przechlewo wynosi **2260,70 m<sup>3</sup>/d**, dla poszczególnych właścicieli produkcja kształtuje się następująco:
  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie – **500,70 m<sup>3</sup>/d**
  - Poldanor S.A. Przechlewo – **270 m<sup>3</sup>/d**
  - PPU „ROLPEX” Szczytno – **408 m<sup>3</sup>/d**

- Ośrodek Wczasowo – Rehabilitacyjny „AUTO-DELTA” W. Klin Lipczynek – 160 m<sup>3</sup>/d
  - PPHU „ROLPAKO” Sp. z o.o. Pakotulsko – 72 m<sup>3</sup>/d
  - Prime-Food Sp. z o.o. w Przechlewie – 850 m<sup>3</sup>/d
3. **Liczba ludności** zaopatrywana w wodę na terenie Gminy Przechlewo wynosi **5827 osób**.
4. **Jakość wody** pobranej z wodociągów w 2014 roku znajdujących się na terenie Gminy Przechlewo kształtuje się następująco:
- w **11 wodociągach** jakość wody **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r. z późn. zm.) tj.:
    1. wodociąg Dobrzyń
    2. wodociąg Garbek
    3. wodociąg Imielno
    4. wodociąg Lisewo
    5. wodociąg Nowa Wieś
    6. wodociąg Płaszczycza
    7. wodociąg Pakotulsko
    8. wodociąg Pawłówko
    9. wodociąg Przechlewo
    10. wodociąg Przechlewo ZM
    11. wodociąg Sapolno

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Tadeusz Dębski*

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :
  1. Wójt Gminy Przechlewo  
ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
  1. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

Człuchów, dnia 23.01.2015 r.

SE.II.4714.31.2015.IR

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zakładowego Dobrzyń za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu zakładowego Dobrzyń, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	293/2014	31-03-2014	Biuro fermy
2	223/2014	18-11-2014	Budynek mieszkalny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 2 próbki wody z punktów kontrolnych u odbiorców. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu zakładowego Dobrzyń jest firma **POLDANOR S.A.** z siedzibą w Przechlewie;
2. Wodociąg lokalny Dobrzyń zaopatruje w wodę fermę w Dobrzyniu oraz miejscowość Dobrzyń. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 16 m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 29 osób.
4. Woda pobrana z wodociągu lokalnego Dobrzyń w przeciągu całego 2013 roku **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r z późniejszymi zmianami/

AŻ/AŻ

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
- I. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Kulensz, Dębski*



SE.II.4714.32.2015.IR

## OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Imielno za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Imielno, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	291/2014	31-03-2014	Budynek mieszkalny
2	329/2014	08-04-2014	Budynek mieszkalny
3	639/2014	07-07-2014	SUW
4	689/2014	15-07-2014	SUW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 4 próbki wody z punktów kontrolnych u odbiorców. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

### informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Imielno jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
2. Wodociąg publiczny Imielno zaopatruje w wodę miejscowość Imielno. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 24 m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 107 osób.
4. Woda pobrana z wodociągu publicznego Imielno w roku 2014 **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r z późniejszymi zmianami/

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
Ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
  1. a/a

p.o. Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Tadeusz Dębski*



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie

Człuchów, dnia 23.01.2015 r.

SE.II.4714.33.2015.IR

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Nowa Wieś za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Nowa Wieś, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	289/2014	31-03-2014	Budynek mieszkalny
2	637/2015	07-07-2014	Sklep

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 2 próbki wody z punktów kontrolnych u odbiorców. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Nowa Wieś jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
2. Wodociąg publiczny Nowa Wieś zaopatruje w wodę miejscowości: Nowa Wieś, Miroszewo, Przechlewo. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 53 m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 497 osób.
4. Woda pobrana z wodociągu publicznego Nowa Wieś w roku 2014 **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
Ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
  1. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Juliusz Dębski*



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie  
SE.II.4714.34.2015.IR

Człuchów, dnia 27.01.2015 r.

## OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Przechlewo za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Przechlewo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	82/2014	29-01-2014	Ubojnia Drobiu
2	366/20154	15-04-2014	Urząd Gminy
3	715/2014	21-07-2014	Posterunek Policji
4	1274/2014	23-09-2014	Urząd Gminy
5	1192/2014	08-12-2014	Dąbrowa Człuchowska - sklep

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 5 próbek wody z punktów kontrolnych u odbiorców. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

### informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Przechlewo jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
2. Wodociąg publiczny Przechlewo zaopatruje w wodę miejscowości: Przechlewo, Dąbrowa, Zdrójki. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 309m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 2836 osób.
4. Woda pobrana z wodociągu publicznego Przechlewo w roku 2014 **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r z późniejszymi zmianami/

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
1. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie

Tadeusz Dębski



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

Człuchów, dnia 27.01.2015 r.

SE.II.4714.35.2015.IR

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu **publicznego Garbek** za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Garbek, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	290/2014	31-03-2014	Budynek mieszkalny
2	638/2014	07-07-2014	Budynek mieszkalny
3	690/2014	15-07-2014	Budynek mieszkalny
4	864/2014	01-09-2014	Budynek mieszkalny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 4 próbki wody z punktów kontrolnych u odbiorców. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Garbek jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
2. Wodociąg publiczny Garbek zaopatruje w wodę miejscowość Garbek. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 13 m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 102 osoby.
4. Woda pobrana z wodociągu publicznego Garbek w roku 2014 **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r z późniejszymi zmianami/.

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
Ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
  1. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Tadeusz Dębski*





SE.II.4714.36.2015.IR

## OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Sapolno za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego Sapolno, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	288/2014	31-03-2014	Szkoła
2	636/2014	07-07-2014	Sklep
3	691/2014	15-07-2014	Sklep
4	865/2014	01-09-2014	Budynek mieszkalny
5	866/2014	01-09-2014	Budynek mieszkalny
6	867/2014	01-09-2014	Hydrofornia
7	1273/2014	23-09-2014	Szkoła

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 7 próbek wody z punktów kontrolnych u odbiorców. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

### informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu publicznego Sapolno jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie;
2. Wodociąg publiczny Sapolno zaopatruje w wodę miejscowości: Sapolno i Sapolno Wybudowanie. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 80 m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 675 osób.
4. Woda pobrana z wodociągu publicznego Sapolno w roku 2014 **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r z późniejszymi zmianami

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
Ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
1. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Tadeusz Dębski*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

Człuchów, dnia 27.01.2015 r.

SE.II.4714.37.2015.IR

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zakładowego Lisewo za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu zakładowego Lisewo, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	85/2014	29.01.2014	Budynek mieszkalny
2	368/2014	15.04.2014	Budynek mieszkalny
3	581/2014	23.06.2014	Budynek mieszkalny
4	1037/2014	05.08.2014	Budynek mieszkalny
5	1197/2014	08.12.2014	Budynek mieszkalny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 5 próbek wody z punktów kontrolnych u odbiorców. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu zakładowego Lisewo jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „ROLPEX” Szczytno;
2. Wodociąg zakładowy Lisewo zaopatruje w wodę miejscowości: Lisewo, Szczytno i Zawadę. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 330m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 504 osoby.
4. Woda pobrana z wodociągu zakładowego Lisewo w przeciągu całego 2014 roku **odpowiadała wymaganiam** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r z późniejszymi zmianami/

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
Ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
1. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Krzysztof Dębski*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

Człuchów, dnia 27.01.2015 r.

SE.II.4714.38.2015.IR

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zakładowego Pakotulsko za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu zakładowego Pakotulsko, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	88/2014	29.01.2014	Zlewnia mleka
2	730/2014	23.07.2014	Sklep

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 2 próbki wody z punktów kontrolnych u odbiorców. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu zakładowego Pakotulsko jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe „ROLPAKO” Pakotulsko;
2. Wodociąg zakładowy Pakotulsko zaopatruje w wodę miejscowość Pakotulsko. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 72 m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 143 osoby.
4. Woda pobrana z wodociągu zakładowego Pakotulsko w roku 2014 **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r z późniejszymi zmianami/

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
Ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
1. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Tadeusz Dębski*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie**

Człuchów, dnia 27.01.2015 r.

SE.II.4714.39.2015.IR

**OCENA OBSZAROWA**

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zakładowego Pawłówko za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu zakładowego Pawłówko, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	292/2014	31-03-2014	Biuro fermy
2	729/2014	23-07-2014	Sklep

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 2 próbki wody z punktów kontrolnych u odbiorców. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

**informuje, że:**

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu zakładowego Pawłówko jest firma **POLDANOR S.A.** z siedzibą w Przechlewie;
2. Wodociąg zakładowy Pawłówko zaopatruje w wodę fermę w Pawłówko oraz miejscowość Pawłówko. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 51 m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 213 osób.
4. Woda pobrana z wodociągu zakładowego Pawłówko w roku 2014 **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r z późniejszymi zmianami/.

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
Ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
  1. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Tadeusz Dębski*



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Człuchowie  
SE.II.4714.40.2015.IR

Człuchów, dnia 27.01.2015 r.

## OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zakładowego Płaszczycza za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu zakładowego Płaszczycza, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	84/2014	29-01-2014	Budynek mieszkalny (sołtys)
2	371/2014	15-04-2014	Biuro fermy
3	626/2014	01-07-2014	Budynek mieszkalny (sołtys)
4	663/2014	09-07-2014	Budynek mieszkalny (sołtys)
5	1038/2014	05-08-2014	Biuro fermy
6	1128/2014	18-11-2014	Budynek mieszkalny (sołtys)
7	1162/2014	25-11-2014	SUW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r., pobrał 7 próbek wody z punktów kontrolnych u odbiorców i w oparciu o podjęte oraz przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody:

### informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu zakładowego Płaszczycza jest POLDANOR S.A. z siedzibą w Przechlewie;
2. Wodociąg zakładowy Płaszczycza zaopatruje w wodę fermę w Płaszczycy oraz miejscowość Płaszczycza. Dobowa produkcja wody w wodociągu wynosi 203 m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi 357 osób.
4. Woda pobrana z wodociągu zakładowego Płaszczycza w roku 2014 **odpowiadała wymaganiam** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
Ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
  1. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Tadeusz Dębski*



SE.II.4714.41.2015.IR

## OCENA OBSZAROWA

*dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu lokalnego Przechlewo ZM za rok 2014*

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263);
- § 17 ust. 1, 2, 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” /Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późniejszymi zmianami/ **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie** przedstawia ocenę obszarową zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu lokalnego Przechlewo ZM, w oparciu o posiadane dane zawarte w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie posiadanych wyników badań laboratoryjnych tych próbek, a w szczególności:

lp.	nr protokołu	data poboru	miejsce poboru
1	86/2014	29-01-2014	Stołówka
2	370/2014	15-04-2014	Portiernia
3	716/2014	21-07-2014	Stołówka
4	1275/2014	23-09-2014	Portiernia
5	1130/2014	18-11-2014	Stołówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w 2014 r. pobrał 5 próbek wody z punktów kontrolnych u odbiorcy. W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody :

### informuje, że:

1. Odpowiedzialnym za jakość wody z wodociągu lokalnego Przechlewo ZM jest „Prime Food” Przechlewo (zakłady mięsne)
2. Wodociąg lokalny Przechlewo ZM zaopatruje w wodę teren zakładu. Dobowa produkcja wody z wodociągu wynosi 850 m<sup>3</sup>/d
3. Liczba ludności zaopatrywana w wodę wynosi - (woda z wodociągu Przechlewo ZM produkowana jest na potrzeby zakładu).
4. Woda pobrana z wodociągu lokalnego Przechlewo ZM w przeciągu całego 2014 roku **odpowiadała wymaganiom** zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 61, poz. 417 z 2007r z późniejszymi zmianami/.

IR/IR

Otrzymują:

- I. Jako strona :  
Wójt Gminy Przechlewo  
Ul. Człuchowska 26  
77-320 Przechlewo
- II. Do wiadomości:
  1. a/a

p.o. Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Człuchowie  
*Tadeusz Dębski*