



AB 1274

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Człuchowie
Oddział Laboratoryjny
Człuchów, Osiedle Witosy 1
Tel. (59) 83 45 266; e-mail: lab.psse.czuchow@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY
NR 302/WS/2024

Data sporządzenia sprawozdania:	26.09.2024r.		
Zleceniodawca/klient:	Nabywca: Gmina Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo Odbiorca : Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo		
Cel badań:	Sprawdzenie jakości wody Dla celów urzędowych		
Umowa – zlecenie nr/ pozycja z planu poboru:	64/WS/2024/nie dotyczy	Rodzaj próbki:	Woda do spożycia
Rodzaj obiektu/ zarządzenia wodnego	Sieć wodociągowa	Data i godz. przyjęcia próbki:	23.09.2024r. godz. 9:00
Adres i miejsce pobrania próbki:	Imielno, 77-320 Przechlewo/ kurek czerpalny w hydroforni	Stan próbki w chwili przyjęcia/ Temperatura w pojemniku transportowym:	Prawidłowy/6,9°C
Data i godzina pobrania próbki:	23.09.2024r. godz. 8:10	Kod próbki nadany w laboratorium:	302/WS/B/Z
Nr protokołu pobrania:	302	Data rozpoczęcia/ zakończenia badań:	23.09.2024r./ 26.09.2024r.
Uprawniony próbkobiorca: Ewa Gasińska	<u>TAK</u> NIE	Informacje dodatkowe o próbce:	-
Metoda pobrania:	PN-EN ISO 19458:2007 (SZ)		

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp	Badana cecha	Metoda badawcza	Wynik*	Jednostka	Wartość parametryczna**
1	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa, posiew wgłębny	A R 57 [44;73]	jtk/1ml	Bez nieprawidłowych zmian

*niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera się na niepewności złożonej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, zapewniając poziom ufności około 95%. (podana niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek)

**wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. (DZ.U. z dnia 11 grudnia 2017 r., poz.2294)

Wynik badania oznaczony pogrubioną czcionką dotyczy parametru, którego wartość jest niezgodna z wymaganiami w/w rozporządzenia.

A - metoda badań cza akredytowana(AB 1274)

SZ - metoda poboru nieakredytowana objęta systemem zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

R - metoda referencyjna, wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa

Osoba autoryzująca: mgr inż. Grażyna Stoltmann - Starszy asystent

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do pobranej i zbadanej próbki

Sprawozdanie z badań może być powielane jedynie w całości

Dla metoda poboru objętych systemem zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 laboratorium oszacowało niepewność etapu pobierania

P.O. KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Człuchowie

Zatwierdził: ... *Ewa Gasińska* ..
Podpis i pieczęć

KONIEC SPRAWOZDANIA

Rozdzielnik:
Adresat
Data